Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952) 23-13-71
ОКПО 05217313 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Реестре
аккредитованных лиц:
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9.2534 от 16 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Каменского муниципального образования - администрация сельского поселения

2. Адрес (местонахождение) заявителя: 665113, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменка, ул. Садовая, 51Б

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Администрация Каменского муниципального образования - администрация сельского поселения, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Мара, ул. Московская,56, водонапорная башня

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.06.2020 с 12:50 до 14:00

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Чернова Е. А., помощник врача по гигиене труда

При отборе присутствовал(и) главный специалист Раков А.И.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.06.2020 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор № 217 от 10.06.2020

7. НД, регламентирующие оценку результатов лабораторных исследований (измерений):
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (с изменениями и дополнениями)",
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

8. Код образца (пробы): 20.2534 9

9. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.06.2020 16:30 Внутрилабораторный номер 2534 - 717 испытания проведены по адресу:665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Пушкина, 40 А дата начала испытаний 10.06.2020 16:30 дата выдачи результата 15.06.2020 11:35					
1	Цветность	градус	1,9±0,6	не более 30	ГОСТ 31868-2012
ФИО исполнителя: Шаханина А. А., инженер-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.06.2020 16:30 Внутрилабораторный номер 2534 - 717 испытания проведены по адресу:665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Пушкина, 40 А дата начала испытаний 10.06.2020 16:30 дата выдачи результата 15.06.2020 11:35					
1	Водородный показатель	ед. pH	8,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	123±10	не более 1500	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	3,2±0,5	не более 10	ГОСТ 31954-2012
4	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	0,38±0,11	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
5	Нитриты	мг/дм3	0,0070±0,0014	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты (по NO3)	мг/л	1,6±0,3	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	менее 2	не более 500	ГОСТ 31940-2012
8	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	5,3±0,8	не более 350	ГОСТ 4245-72
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	менее 0,05	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО исполнителя: Шаханина А. А., инженер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.06.2020 16:10 Внутрилабораторный номер 2534 - 1274 испытания проведены по адресу:665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Пушкина, 40 А дата начала испытаний 10.06.2020 16:10 дата выдачи результата 16.06.2020 14:36					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	14	не более 100	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО исполнителя: Мосеева Р. Ф., врач-бактериолог					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Чернова Е. А., помощник врача по гигиене труда

Заместитель руководителя ИЛЦ Шестакова Ю.А.

Федеральное бюджетное учреждение Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» ИЛЦ №10 * Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

АккредитованныйОрган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера , д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре:
№ RA.RU.710079 от 03.07. 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

Заключение составлено:17 июня 2020 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 9.2534 от 16 июня 2020 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

2. Наименование предприятия, организации (заявитель):Администрация Каменского муниципального образования - администрация сельского поселения

3. Адрес (местонахождение) заявителя:665113, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменка, ул. Садовая, 25Б

4.Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода источника нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):-

6. Место отбора проб, проведения измерений: Администрация Каменского муниципального образования - администрация сельского поселения, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Мара, ул. Московская, 1, водонапорная башня

7. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Дополнительные сведения:Договорные отношения, договор № 217 от 10.06.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что качество воды источника нецентрализованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников".

Экспертное заключение составил(а):
Врач по общей гигиене_____Казимирская А.Ю.

Технический руководитель ОИ
по общим вопросам: **Крючкина Н.Б.**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Орган инспекции

Экспертное заключение без протокола лабораторных испытаний (измерений) не действительно